

Wymagana ilość przeglądów w trakcie roku

| Lp. | Nazwa systemu | Ilość przeglądów w trakcie roku |
|------------|---|--|
| 1 | CCTV | 1 |
| 2 | System SSWIN i KD | 1 |
| 3 | Centrale wentylacyjne | 2 |
| 4 | Nawilżacze parowe | 2 |
| 5 | Instalacja fosy i fontanny | 2 |
| 6 | Drzwi automatyczne | 1 |
| 7 | Stacja uzdatniania wody | 2 |
| 8 | Węzeł chłodu i klimakonwektory | 2 |
| 9 | Zasilacz UPS | 1 |
| 10 | Zestaw hydroforowy | 1 |
| 11 | Instalacja ciepła technologicznego | 1 |
| 12 | Przegląd oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego | 2 |
| 13 | Agregat prądotwórczy | 4 |
| 14 | Instalacja podgrzewania dachowego | 1 |
| 15 | BMS | 2 |
| 16 | Drzwi p.poż. | 1 |
| 17 | Pomiary elektryczne na scenie | 1 |
| 18 | Legalizacja sprzętu do pracy w trafostacji | 1 |